



**МЧС РОССИИ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ

пер. Доломановский, 132,  
Сайт: www.61.mchs.gov.ru

г. Ростов-на-Дону, 344018  
E-mail: gpn\_rnd@mail.ru

Тел: (863) 244-27-85 Факс: (863) 244-27-85  
Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

г. Ростов-на-Дону  
(место составления акта)

«27» июля 2020 г.  
(дата составления акта)  
09 ч. 40 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального**  
**контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
**№ 3-49**

**По адресу:** Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 198 «А», на основании распоряжения (приказа) № 3-49 от «25» июня 2020 года заместителя главного государственного инспектора города Ростова-на-Дону по пожарному надзору – заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Кириченко П.Н. была проведена плановая/выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №70»

(место проведения проверки) (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

**Дата и время проведения проверки:**

13.07.2020 с 09 ч. 30 мин. по 12 ч. 00 мин. Продолжительность 02 ч. 30 мин.  
27.07.2020 с 09 ч. 20 мин. по 09 ч. 40 мин. Продолжительность 00 ч. 20 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

**Общая продолжительность проверки:** 2 дня, 02 часа 50 минут.

(рабочих дней / часов)

**Акт составлен:** Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы):**

Заведующий МБДОУ г. Ростова-на-Дону №70 Минасян Я.Э. 29.06.2020 18 ч. 07 мин.

(заполняется при проведении выездной проверки, фамилии инициалы, подпись, дата, время)

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:** № от «    »    Г.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

**Лицо(а), проводившие проверку:**

Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Начальник Кировского отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной



деятельности и профилактической работы по городу Ростову-на-Дону подполковник внутренней службы Шутько Виктор Леонтьевич, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

**При проведении проверки присутствовали:**

Заведующий МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад №70» Минасян Яна Эдуардовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки:**

▪ Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- На объекте защиты не проведено испытание пожарных лестниц. п. 24 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" (далее – ППР 390);

- На объекте защиты на путях эвакуации допускается хранение сгораемых материалов (мебель). п. 36 «Б» ППР 390;

- На объекте защиты в помещении кладовой у медицинского кабинета допускается хранение товаров на расстоянии менее 0,5 метра от электрических светильников. п. 343 ППР 390;

- На объекте защиты в помещениях кладовой у медицинского кабинета и подвальном помещении допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренные конструкцией. п. 42 В ППР 390;

- На объекте защиты помещения электрощитовой не оборудованы автономными установками пожаротушения. ч. 2 ст. 61 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ (далее - ФЗ №123); Прил. А, табл. А4, п. 8 СП 5.13130.2009;

- На объекте защиты отсутствуют устройства для samozакрывания противопожарных дверей. п. 62 ППР 390;

✓ На объекте защиты в подвальных помещениях, в местах пересечения противопожарных стен инженерными коммуникациями, образованные отверстия не заделаны негорючими материалами. п. 22 ППР 390;

- На объекте защиты двери разделяющие лестничные клетки и поэтажные коридоры не оборудованы механизмом для samozакрывания и с уплотнением в притворах. ч. 1 ст. 89 ФЗ №123; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

▪ Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----

▪ Нарушений не выявлено: -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание № 3-49/1/1 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара от «27» июля 2020 г., с указанием срока устранения требований пожарной безопасности до 05.04.2021 г.

2. Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемых при осуществлении федерального государственного пожарного надзора, утвержденный приказом МЧС России 28.06.2018 № 261.

Подписи лиц проводивших проверку:



Государственный инспектор города  
Ростова-на-Дону по пожарному надзору –  
Начальник Кировского ОНДиПР  
отдела НДиПР по г. Ростову-на-Дону  
подполковник внутренней службы  
Шутько Виктор Леонтьевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта на \_\_\_ стр. со всеми приложениями получил(а):  
Заведующий МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад №70» Минасян Яна Эдуардовна

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«27» \_\_\_\_\_ 07 2020 г.

\_\_\_\_\_ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)